

排出される排ガス測定結果

	排ガス							ダイオキシン類		
	採取した月日	測定結果の得られた月日	硫酸化合物 (K値)	ばいじん (g/m ³ N)	塩化水素 (mg/m ³ N)	窒素化合物 (ppm)	水銀 (μg/m ³ N)	採取した月日	測定結果の得られた月日	排ガス (ng-TEQ/m ³ N)
基準値	—	—	8.8	0.2	700	120	50	—	—	10
採取位置	—	—	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	—	—	煙突
2020年	9月19日	10月14日	0.01未満	0.001	1	5未満	0.05	9月19日	10月14日	0.00012
2021年	3月13日	3月29日	0.01未満	0.001	1	5未満	0.10	—	—	—
2021年	9月11日	9月29日	0.01未満	0.001	1	11	0.05	9月11日	10月8日	0.0040
2022年	3月12日	3月30日	0.01未満	0.001	1	11	0.05	—	—	—
2022年	9月10日	9月22日	0.01未満	0.001未満	1	27	0.03	9月10日	10月4日	0.0040
2023年	3月11日	3月28日	0.01未満	0.009	3	36	0.22	—	—	—

施設維持管理状況記録

	月間焼却量 (トン)	焼却炉 炉内温度 (°C)	集じん機 入口温度 (°C)	排ガス CO濃度 ppm	
基準値	—	800以上	200以下	100以下	
測定位置	—	焼却炉炉内	集じん機入口	排ガス煙道	
2020/8	21.2	857	144	29	
9	26.4	859	137	8	
10	23.0	869	132	11	
11	14.7	919	147	28	
12	25.8	975	155	22	
2021/1	23.9	900	113	11	
2	13.6	836	104	6	
3	19.1	925	148	17	
4	9.7	901	141	11	
5	17.2	866	136	14	
6	10.3	839	125	5	
7	11.7	839	133	6	
8	0	—	—	—	※
9	22.1	867	134	10	
10	0	—	—	—	※
11	0	—	—	—	※
12	3.1	872	127	5.5	
2022/1	4.9	840	129	2.88	
2	1.4	859	121	3.1	
3	7.2	905	178	4.3	
4	0	—	—	—	※
5	9.9	878	138	25.5	
6	15.3	906	150	7	
7	5.9	869	136	8.4	
8	0	—	—	—	※
9	13.4	912	145	3.73	
10	0	—	—	—	※
11	0	—	—	—	※
12	0	—	—	—	※
2023/1	6.5	920	122	24.3	
2	0	—	—	—	※
3	17.4	993	163	43.1	
4	0	—	—	—	※
5	0	—	—	—	※
6	0	—	—	—	※
7	0	—	—	—	※
8	0	—	—	—	※

※印は焼却炉使用実績無し

焼却炉炉内温度、集じん機入口温度、CO濃度については連続測定を行っています。(月間平均値を掲載)

株式会社シキボウ江南