

## 排出される排ガス測定結果

2024.4.26

	排ガス							ダイオキシン類		
	採取した 月日	測定結果の 得られた月日	硫黄酸化物 (K値)	ばいじん (g/m <sup>3</sup> N)	塩化水素 (mg/m <sup>3</sup> N)	窒素酸化物 (ppm)	水銀 (μg/m <sup>3</sup> N)	採取した 月日	測定結果の 得られた月日	排ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
基準値	—	—	8.8	0.2	700	120	50	—	—	10
採取位置	—	—	煙突	煙突	煙突	煙突	煙突	—	—	煙突
2021年	9月11日	9月29日	0.01未満	0.001	1	11	0.05	9月11日	10月8日	0.0040
2022年	3月12日	3月23日	0.01未満	0.001	1未満	11	0.05	—	—	—
2022年	9月10日	9月27日	0.01未満	0.001未満	1	27	0.03	9月10日	10月4日	0.00014
2023年	3月11日	3月23日	0.01	0.009	3	36	0.22	—	—	—
2023年	9月30日	10月20日	0.01未満	0.006	1未満	18	1	9月30日	10月24日	0.0012
2024年	3月9日	3月26日	0.01未満	0.007	2	13	0.02	—	—	—

## 施設維持管理状況記録

		月間焼却量 (トン)	焼却炉 炉内温度 (°C)	集じん機 入口温度 (°C)	排ガス CO濃度 ppm		
		基準値	—	800以上	200以下		100以下
	測定位置	—	焼却炉炉内	集じん機入口	排ガス煙道		
2021	4	9.7	901	141	11		
	5	17.2	866	136	14		
	6	10.3	839	125	5		
	7	11.7	839	133	6		
	8	0	—	—	—	※	
	9	22.1	867	134	10		
	10	0	—	—	—	※	
	11	0	—	—	—	※	
	12	3.1	872	127	5.5		
	2022	1	4.9	840	129	2.9	
		2	1.4	859	121	3.1	
		3	7.2	905	178	4.3	
4		0	—	—	—	※	
5		9.9	878	138	25.5		
6		15.3	906	150	7		
7		5.9	869	136	8.4		
8		0	—	—	—	※	
9		13.4	912	145	3.7		
10		0	—	—	—	※	
11		0	—	—	—	※	
12		0	—	—	—	※	
2023	1	6.5	920	122	24.3		
	2	0	—	—	—	※	
	3	17.4	993	163	43.1		
	4	0	—	—	—	※	
	5	0	—	—	—	※	
	6	0	—	—	—	※	
	7	0	—	—	—	※	
	8	0	769	93	47.3		
	9	21.2	897	141	16.3		
	10	0	—	—	—	※	
	11	0	—	—	—	※	
	12	0	—	—	—	※	
2024	1	5.6	949	140	19.6		
	2	0	—	—	—	※	
	3	7.9	975	123	19.3		
	4	0	—	—	—	※	

※印は焼却炉使用実績無し

焼却炉炉内温度、集じん機入口温度、CO濃度については

連続測定を行っています。(月間平均値を掲載)

株式会社シキボウ江南